



干粉灭火器

配置区域：办公区、大多数实验室附近

适用范围：可扑灭一般火灾，还可扑灭油、气等燃烧引起的失火，主要用于扑救**有机溶剂**等易燃液体、**可燃气体**和**电气设备**的初期火灾。

注意事项：不可用于扑救金属火灾

报废期限：10年



二氧化碳灭火器

配置区域：分析室附近

适用范围：用来扑灭**贵重设备**、**精密仪器**、600伏以下电气设备及油类的初起火灾。

注意事项：不可用于扑救金属火灾

报废期限：12年

消防沙

配置区域：研发楼中间过道

适用范围：适用扑灭各种油类、电器、**化学品**火灾，对**流淌火**的扑灭和堵截效果较好。

注意事项：需保持干燥，对于火势较大或燃烧表面不规则、不平整时效果较差。



灭火毯

配置区域：研发楼中间过道

适用范围：灭火毯可隔绝火焰，降低火场高温，适用于**易包扎表面凹凸不平的物体**，在无破损的情况下可重复使用；同时可用于**火场逃生**，将灭火毯裹在身上并带上防烟面罩，迅速脱离火场

注意事项：火势较大时，不宜用灭火毯扑救火灾，而是利用灭火毯尽快逃生。



EHS月度团队

实验室/办公室	相关负责人
新产业园B303室	石响
新产业园D208室	孟凡帆

EHS处罚

实验室/办公室	相关负责人
新产业园B308	练华文, 罚200元
新产业园B403	夏爱华、毛俊, 罚100元
新产业园B407	杨广超, 罚200元
新产业园B408	沙磊、薛淞仁, 罚100元
新产业园B607	吴攀, 罚200元
新产业园B703	石清明, 罚200元
新产业园B807	李进, 罚200元
新产业园C401	施岳雄, 罚200元
新产业园C403	蒋爱民, 罚200元
新产业园D203	陈冬辉, 罚200元
新产业园D303	赵庆, 罚200元
新产业园D401	杨光明, 罚200元
新产业园D403	祝兴勇, 罚200元